



1, 3, 5, 9 *km*
Elbontandó (Szeghalom - Körösladány, KOHA-20-8003)
22 kV-os légvezeték hálózát (390 m, 3 x 95 mm², AACSC)
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 *km*
Az 500 m hosszú, 12/20 kV NA2XS(F)2Y típusú, 3 x 1 x
240 mm² keresztmetszetű, új, földkábeles kiváltó hálózát.
3, 6 *km*
Megmaradó (Szeghalom - Körösladány, KOHA-20-8003)
22 kV-os légvezeték hálózát (390 m, 3 x 95 mm², AACSC)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 *km*
1.500 fm hosszú, 2,0 m magas, horganyzott elemekből álló,
táblás kerítés az Ipari Park északi zöldbezős területére körül.

Terület határait jelző kerékes
Hm. nem is a csatolt tájékoztatólap?
PDF-szerrendje alapján?

